

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

*Меркусов*

к договору № 34-1-19-00489701 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

г. Волгоград

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», Чепусова Александра Владиславовича, действующего на основании доверенности от 01.01.2018 года № 27-19, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), ОГРН 1027739456084, именуемое в дальнейшем заявителем, в лице директора филиала РТРС «Волгоградский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал РТРС «Волгоградский ОРТПЦ») Фадеева Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от 08.12.2017 г. № 01-12/558, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, пришли к соглашению внести в договор следующие изменения:

№ пункта	Редакция Сетевой организации	Редакция Заявителя	Основание
Технические условия №1400-300/442 (приложение к договору) п. 7	По тексту приложения	Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения (кВт): - опора №7 ВЛ-0,4 кВ № 2-1 КТП-2755/250 кВА по ВЛ-10 кВ №8-3 ПС 35/10 кВ «Купава»; - ВЛИ строящейся сетевой организации от РУ - 0,4 кВ проектируемого КТП 10/0,4 кВ	В соответствии с Правилами устройства электроустановок п.1.2.10. Независимый резервный источник питания – источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. К числу независимых резервных источников питания нельзя отнести установки автономного питания, в связи с тем, что на данных установках питания в послеаварийном режиме напряжение отсутствует. Независимый резервный источник электроснабжения всегда связан с объектами электросетевого хозяйства сетевых организаций, а автономный резервный источник питания с электрическими сетями функционально и технологически не связан.
Технические условия №1400-300/442 (приложение к договору) п. 9	По тексту приложения	Резервный источник питания: Подстанция сетевой организации. (указать объекты электросетевой инфраструктуры строящейся сетевой организацией)	Независимый резервный источник электроснабжения всегда связан с объектами электросетевого хозяйства сетевых организаций, а автономный резервный источник питания с электрическими сетями функционально и технологически не связан.
Технические условия №1400-300/442 (приложение к	По тексту приложения	Запроектировать и выполнить строительство ВЛИ – 0,4 кВ до границ земельного участка. Протяженность линий марку и сечение провода определить при проектировании.	

*8.*

договору) п. 10.1.1		
Техничес кие условия №1400- 300/442 (приложе ние к договору) п. 11.1.1	По тексту приложения	В пределах границ своего участка выполнить мероприятия для присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ВЛИ – 0,4 кВ строящейся сетевой организации по пункту 10.1.1. настоящих технических условий

1. Изменения к договору № 34-1-19-00489701 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям приняты в редакции Заявителя.

2. Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489701 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует до момента действия данного договора, либо его расторжения или изменения Сторонами.

**Сетевая организация**

Заместитель директора по  
реализации и развитию услуг  
филиала ЦАО «МРСК Юга» -  
«Волгоградэнерго»

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
А.В. Чепусов

*с протоколом согласования  
разногласий*

**Заявитель**

Директор филиала РТРС  
«Волгоградский ОРТПЦ»

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
В.В. Фадеев